DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-5180BQ0227
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Gas- und Wasserversorgung *products of gas and water supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Henkel Belgium N.V. Esplanade 1, B-1020 Brüssel
Vertreiber ***distributor***	Henkel Belgium N.V. Esplanade 1, B-1020 Brüssel
Produktart ***product category***	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung ***product description***	Wärmeschrumpfende Korrosionsschutzbinde
Modell ***model***	Covalence® FLEXCLAD-II
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: 20-00430-KP03- vom 11.07.2024 (EBI) Baumusterprüfung: 20-00430-V2 vom 29.09.2021 (EBI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DIN 30672-1 (01.05.2019) DIN EN 12068 (01.03.1999)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	22.06.2030 / 26-0135-GNU

70028-04-A-DE

26.03.2026 Fi A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ *type*	**Technische Daten** *technical data*	**Bemerkungen** *remarks*
COVALENCE® FLEXCLAD-II	Belastungsklasse: C Dauerbetriebstemperatur: ...30 °C Normbezeichnung: DIN EN 12068-C 30, DIN 30672-1-C 30	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Verarbeitung: warm in mindestens 2 Lagen aufzubringen

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NV-5180BQ0227
Registration Number
Registriernummer

Field of Application ***Anwendungsbereich***	products of gas and water supply *Produkte der Gas- und Wasserversorgung*
Owner of Certificate ***Zertifikatinhaber***	Henkel Belgium N.V. Esplanade 1, B-1020 Brüssel
Distributor ***Vertreiber***	Henkel Belgium N.V. Esplanade 1, B-1020 Brüssel
Product Category ***Produktart***	Greasing and sealing materials: Protection tape against corrosion (5180)
Product description ***Produktbezeichnung***	Heat shrinkable corrosion protection tape
Model ***Modell***	Covalence® FLEXCLAD-II
Test reports ***Prüfberichte***	Laboratory control test: 20-00430-KP03- from 11.07.2024 (EBI) Type testing: 20-00430-V2 from 29.09.2021 (EBI)
Test basis ***Prüfgrundlagen***	DIN 30672-1 (01.05.2019) DIN EN 12068 (01.03.1999)
Date of Expiry / File No. ***Ablaufdatum / Aktenzeichen***	22.06.2030 / 26-0135-GNU

70028-04-A-DE

26.03.2026 Fi A-1/2
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Type ***Typ***	**Technical Data** ***Technische Daten***	**Remarks** ***Bemerkungen***
COVALENCE® FLEXCLAD-II	Stress class: C Permanent operating temperature: ...30 °C Designation according to standard: DIN EN 12068-C 30, DIN 30672-1-C 30	

Hints of Utilization / Remarks
Verwendungshinweise / Bemerkungen

Application: warm applied heat shrinkable corrosion protection tape with minimum 2 layers

DVGW CERT